



HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Planutvalget
Møtedato: 26.05.2015

Til stede:

Funksjon	Parti	Navn	Forfall	Møtt for
Nestleder	SP	Gudleif Kristiansen		
Medlem	H	Thorbjørn Mathisen		
Medlem	AP	Arvid Mathisen	FO	
Medlem	AP	Marte Stabell		
Varamedlem	AP	Stig Meyer		Arvid Mathisen

Fra administrasjonen: Rådmann Inga Sørensen og avd.ingeniør Stein Kristiansen. Som sekretær fungerte leder av servicetorget Isabelle M Pedersen.



MØTEINNKALLING

Utvalg : Planutvalget
Møtested: Rådhuset - Ordførerens kontor
Møtedato: 26.05.2015 Tid: 10:00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall bes meldt snarest til tlf 78 42 40 11. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak	Saksnummer	Journr.
	Innhold	
	15/1	15/275
	SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV BASESTASJON/NØDNETT, SAMT SØKNAD OM DISPENSASJON GNR 9/1	

Måsøy kommune, 9690 Havøysund, 19. mai 2015


Gudleif Kristiansen
Ordfører

**SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV BASESTASJON/NØDNETT, SAMT
SØKNAD OM DISPENSASJON GNR 9/1**

Innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §19-2 gir planutvalget varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere basestasjon for nødnettet som omsøkt.

Tillatelsen gis på følgende vilkår og forutsetninger;

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidene stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående.

-Det forutsettes at utførelse og innmelding av mastekonstruksjonen mv. gjøres iht. gjeldende regelverk.

-I og med at tiltaket er planlagt i randsonen av et viktig nedslagsfelt for vannverk må all forurensende aktivitet unngås. Dette gjelder både i anleggsfasen og i driftsfasen. Utbygger og driver må før byggestart fremlegge en plan for å dokumentere at de planlagte tiltakene ikke medfører forurensing, i eller til nedslagsfeltet for Havøysund vannverk.

-At kravene fra forsvarsbygg inntatt nedenfor tas til følge;

1. Masten må på forhånd innrapporteres til Nasjonalt Register for Luftfartshindre (NLR) og merkes etter bestemmelsene i BSL E 2-1. Dette fordi den vil utgjøre et luftfartshinder.
2. Leveranse av strøm skjer direkte fra lokal netteier, ikke via forswarets installasjon.
3. Etablering må skje 150 meter fra forswarets EBA og ikke plasseres i siktefeltet.
4. Generelle krav til mast med jording til eksisterende nett må ivaretas.
5. Etableringspunkt er utenfor forswarets festetomt, slik at søknad om etablering må søkes Finnmarkseiendommen(FEFO) direkte.

-Det forutsettes at utførelse og innmelding av mastekonstruksjonen mv. gjøres iht. gjeldende regelverk.

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Enst. vedtatt



Det ble den 26. mai 2015 avholdt møte i Planutvalget

Møte ble hevet kl.

Følgende var tilstede:

Lena H - Pedersen
Thage Mathis
Sigbjørn
Marte Stabell
Gunnar Kristiansen.